



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
«На коляске без барьеров»

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Ю. В., E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovspsb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин М.Н.



АКТ № 27/Ф/18 ОТ 1 НОЯБРЯ 2018 г.

СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА
№ 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБУ СШОР № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПБ)

1192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, литера А

Санкт-Петербург
2018г.



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
«На коляске без барьеров»

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Ю. В., E-mail: bez.barerov@gmail.com
Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovspb.
Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин М.Н..



АКТ № 27/Ф/18 ОТ 1 НОЯБРЯ 2018 г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБУ СШОР № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА СПб)

1192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, литера А

Акт № 27/Ф/18 от 1 ноября 2018 г.

Санкт-Петербург
2018г.

**согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги**

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до
проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное
бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 1
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее –
Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный
акт: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, литера А Сведения об
Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 2934,0 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 9324,00 кв. м;

Объект культурного наследия: нет

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда,
собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная):
государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная,
региональная, муниципальная, отсутствует): собственность

Санкт-Петербурга

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация
Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Россия, 192241, Санкт-Петербург,
Пражская улица, дом 46

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): Госуслуги по
обеспечению спортивной и предспортивной подготовке

Наименование предоставляемой(-ых) услуги (услуг):


1. Реализация тренировочных занятий по различным видам спорта

2. Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий с
участием обучающихся в Учреждении

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
емкостимость, пропускная способность): единовременная пропускная
способность 150/350 человек, пропускная способность 120 человек,
количество обслуживаемых в день 350 человек

Форма способа оказания услуг: (к месту предоставления услуги, на дому,
дистанционно): к месту предоставления услуги.

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые
трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети до 18

Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018	ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А		СПб ОПОИ «НА КОЛАСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	выполнил 	Лист 2
--------------------------------------	--	---	--	---	-----------

лет, старше 18 лет – по согласованию с Комитетом Физической Культуры и Sports

Категории обслуживаемых инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на объект (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **К, О, С, Г, У**

Мы, нижеподписавшиеся, **и.о.директора ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга Артем Викторович Молчанов**, действующий на основании **Устава** с одной стороны, и **Президент Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без барьеров» Яганова Юлия Викторовна**, действующий на основании **Устава** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.


**III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов
Объекта**

по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».


1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет**
2. Пандус стационарный наружный**: **да, не соответствует К**
3. Пандус стационарный внутренний**: **нет**
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: **нет**
5. Наружная лестница входной зоны: **да, не соответствует О, С**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **нет**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет**
8. Поручни внутренние входной зоны: **нет**
9. Дверные проемы входной зоны****: **да, не соответствует С**
10. Подъемные платформы наружные: **нет**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **нет**
13. Лифт пассажирский: **нет**
14. Лифт грузовой: **нет**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, С**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У: **да**

Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018	ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А		СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ» 	выполнил Лист 3
--------------------------------------	--	---	---	---------------------------

- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
звуковой информации: нет
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: да, частично
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да, соответствует Г
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://www.sdusshor1spb.ru>) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: да
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва № 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 192007, Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным/ частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом №111/2-0 от 03.09.2018 г. назначены ответственные сотрудники учреждения за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов: -ответственный за организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации	№111/2-0 от 03.09.2018
Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018	ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А		СПБ ОПИИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ» выполнил  Лист 4

		Заместитель директора по АХР – Н.Н.Бобкина; - ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов (за сопровождение): Заместитель директора по АХР – Н.Н.Бобкина; Начальник технического отдела О.С.Ковасоров с которыми проведен инструктаж. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа., дата 03.09.2018										
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория частично доступна, проход по внутридомовому проезду. Вход на территорию возможен через калитку, ширина калитки достаточная, со стороны внутренней территории объекта перед калиткой перепад высот – начало пешеходной дорожки вдоль здания, бордюр которой расположен как раз перед входом на территорию. Возможен вход через ворота. Калитка не оборудована кнопкой вызова помощи или табличкой с номером телефона ответственного за сопровождение сотрудника. Информационная табличка об объекте отсутствует.										
1.2.	К	Возможен вход через ворота. Только с сопровождением.										
1.3.	С	Нет элементов доступности для данной категории. Только с сопровождением.										
1.4.	О,Г,У	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.										
1.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники за сопровождение инвалидов к месту предоставления услуги. согласно п.1.1.	№111/2-0 от 03.09.2018									
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)										
2.1.	К, О, С, Г, У	Входная группа оборудована пандусом и лестницей высотой в две ступени. Кнопка вызова помощи отсутствует.										
2.2.	К	Подходы к пандусу и сам пандус имеют существенные нарушения, которые делают возможность его самостоятельного использования для данной категории избирательной. Условно доступно. Сопровождение по требованию.										
2.3.	О	Для данной категории рекомендуется движение по пандусу, т.к. на имеющаяся лестница не оборудована поручнями соответствующими нормативным требованиям и ее ширина значительно меньше норматива. Сопровождение по необходимости.										
2.4.	Г,У	Доступно.										
2.5.	С	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Поручни отсутствуют. Передвижение только с сопровождением..										
2.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№111/2-0 от 03.09.2018									
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)										
<table><tr><td rowspan="2">Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018</td><td rowspan="2">ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А</td><td rowspan="2"></td><td>СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»</td><td>выполнил</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td></td><td>5</td></tr></table>				Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018	ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А		СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	выполнил	Лист			5
Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018	ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А		СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»				выполнил	Лист				
					5							

3.1.	К	Возможно передвижение по 1 этажу. Сопровождение по требованию.	
3.2.	С	Условно доступно. Передвижение только с сопровождением..	
3.3.	О, Г, У	Избирательно доступно. Сопровождение по необходимости. Есть места для отдыха и ожидания.	
3.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№111/2-0 от 03.09.2018
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К, О, С, Г, У	По специфике учреждения, услуга оказывается условно здоровым детям и их сопровождающим. Поэтому в основном сопровождающие ожидают на 1 этаже.	
4.2.	К	Услуга оказывается на 1 этаже. Сопровождение по необходимости..	
4.3.	С	Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
4.4.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости..	
4.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№111/2-0 от 03.09.2018
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиеническая комната расположена на 1 этаже. На двери имеется табличка, ширина двери достаточная, само помещение имеет недостаточную площадь и малую ширину, сбоку от унитаза, не достаточно места для размещения кресло-коляски, возможности разворота отсутствуют. Унитаз оборудован поручнями, есть крючок для костылей, тревожная кнопка есть, но место ее размещения не соответствует нормативным требованиям.	
5.2.	К	Избирательно доступно, только на кресло-коляске малого размера. Сопровождение по необходимости.	
5.3.	С	Условно доступно. Сопровождение по необходимости.	
5.4.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по требованию.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№111/2-0 от 03.09.2018
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов в соответствии с приказом, п.1.1 настоящей таблицы.	№111/2-0 от 03.09.2018
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sdusshor1spb.ru На сайте учреждения размещена: - версия для слабовидящих; - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг; - информация о способах получения услуг. - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - о том, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта; - об условиях его доступности по категориям инвалидов; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;	

Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018	ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А		СПБ ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	выполнил	Лист
					6

		- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - о возможно парковки для инвалидов в непосредственной близости; - о наличии санитарно-гигиенического помещения и условиях его доступности; После согласования акта, на сайте появится: - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов.	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.	К, О, С, Г, У	Расстояние от остановки общественного транспорта "Расстанная улица" – 270 метров. Время движения (пешком) – 5 минут. Перейти Лиговский по пешеходному переходу, оснащённому звуковой информацией. На пути следования от остановок общественного транспорта частично имеется занижение бордюра. Автобусы № 54, 91, 141 (частично оснащены низкопольным подвижным составом). Трамваи № 16,25 есть адаптированные, нет адаптированных остановок.	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Парковка отсутствует. Места для инвалидов отсутствуют. Возможен заезд и парковка на территории объекта.	
Примечание: В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия. В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги. Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта. Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта. V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ): 1. Доработать информацию в разделе «Доступная среда» на официальном сайте учреждения. Разместить карты схемы с путями движения для ММГН. 2. Добавить на сайт учреждения «в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования. 3. На калитке разместить кнопку вызова помощи или табличку с номером телефона вызова помощи. Обозначить кнопку табличкой «Инвалид». Место размещения должно быть доступно для инвалидов на кресло-коляске, а также легко заметно. 4. Устранить препятствия на пути движения через калитку для посетителей с проблемами опорно-двигательного аппарата и для инвалидов по зрению. 5. Привести в соответствие занижение бордюрного камня перед входом на пандус, расположив его так, чтоб в основании пандуса была ровная площадка размером 1,5*1,5. Привести в соответствие длину поручней длине пандуса. 6. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности для слепых и слабовидящих по всей территории объекта согласно действующим нормативам.			
Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018	ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А		СПБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ» выполнил _____ Лист 7

7. В санитарно-гигиеническом помещении изменить расположение тревожной кнопки, обозначить ее специальной пиктограммой "Инвалид" со стилизованным звонком в углу таблички. Кнопка вызова должны располагаться на высоте 0,6 м от пола на стене рядом с унитазом и быть снабжена шнуром. Шнур необходим, чтобы за него можно было дернуть из положения лёжа на полу. На шнурке необходимо кольцо (рамка, треугольник) для удобства его захвата.
8. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
9. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>

И.о.директора ГБУ СШОР № 1
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Президент СПб ОПОИ «На
коляске без барьеров»



/Молчанов А.В./



/Яганова Ю.В./

Акт № 27/ф/18 от 01.11.2018	ГБУ СШОР № 1 Фрунзенского района СПб Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 208, лит. А		СПб ОПОИ «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	выполнил Лист 8
--------------------------------------	--	--	--	---------------------------